



CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH PHƯƠNG NAM

Trụ sở chính: Số 33, Đường 49, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Tel: (08).5433 2988 - (08).3821 1186 - (08).3712 3697

Fax: (08). 5433 3015 - (08).3821 1186

Email: info@southern.vn

Website: www.southern.vn

Bảng tần suất trao đổi gió

(Dựa theo Fans by Fantech)

TT	Đối tượng		Tần suất
	Tiếng Anh	Tiếng Việt	
1	Assembly Halls	Phòng hội nghị/ Đại sảnh	4-6
2	Bakeries	Xưởng bánh	20-30
3	Banks	Ngân hàng	2-4
4	Bathrooms: Residential	Nhà tắm tư nhân	6-8
5	Bathrooms and Showers: Public	Nhà tắm công cộng	14-20
6	Battery Rooms: Refer AS 2676	Phòng động lực	6-8
7	Bedroom	Phòng ngủ	2-4
8	Biliard Rooms	Phòng chơi bi-a/ Phòng giải trí	6-8
9	Boiler Houses	Phòng nồi hơi	20-30
10	Cafes and Coffee Bars	Tiệm/ Quầy cà phê	10-12
11	Canteens	Căn tin	8-12
12	Cellars	Ki ốt làm việc	1-5
13	Churches	Nhà thờ	0.5-1
14	Cinemas/Theatres	Rạp chiếu phim/Nhà hát	10-15
15	Cinemas/Theatres: smoking	Rạp chiếu phim/Nhà hát cho phép hút thuốc	20-30
16	Cleaners Store	Cửa hàng giặt giũ	15-30
17	Club Rooms	Câu lạc bộ	8-10
18	Conference Room	Phòng hội nghị	8-12
19	Computer Room	Phòng máy tính	6-10
20	Dance Halls	Phòng khiêu vũ	6-8
21	Dance Halls : smoking	Phòng khiêu vũ cho phép hút thuốc	12-16
22	Engrine rooms	Phòng kỹ thuật	20-30
23	Factory/Workshops	Nhà máy/ Công xưởng	6-10
24	Foundries	Lò đúc	20-30
25	Garages	Ga ra	6-8
26	Garbage Rooms	Phòng chứa rác	7-15
27	Hospitals: General Wards	Bệnh viện	4-6
28	Hotel Bars	Quán Bar trong khách sạn	4-6
29	Kitchens: Commercial or School	Nhà bếp công cộng	15-20
30	Kitchens: Domestic	Nhà bếp nhà hàng	10-15
31	Laboratories	Phòng thí nghiệm	4-6
32	Laudries: Residential	Phòng giặt tư nhân	6-10
33	Laudries: Commercial	Phòng giặt tính tiền	11-12
34	Machine Shops	Tiệm sửa máy	6-10



Southern ME[®]

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH PHƯƠNG NAM

Trụ sở chính: Số 33, Đường 49, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Tel: (08).5433 2988 - (08).3821 1186 - (08).3712 3697

Fax: (08). 5433 3015 - (08).3821 1186

Email: info@southern.vn

Website: www.southern.vn

35	Offices	Văn phòng	4-6
36	Offices: Smoking	Văn phòng cho phép hút thuốc	12-20
37	Paint Shops	Xưởng vẽ	30-60
38	Photocopy and Fax Rooms	Phòng photocopy và fax	11-12
39	Photographic Darkrooms	Phòng tối rửa phim	10-15
40	Residences	Nhà dân	1-2
41	Restaurants	Nhà hàng	6-10
42	Restaurants: Smoking	Nhà hàng cho phép hút thuốc	12-20
43	School Classrooms	Lớp học	2-3
44	Storage Areas	Kho hàng	1-2
45	Swimming Baths and Spas	Bể bơi và Spas	20-30
46	Toilets: Residential	Toa lét nhà ở	10-15
47	Toilets: Public	Toa lét công cộng	11-20

Các kỹ sư lưu ý:

Nếu chọn một quạt hút lớn quá có thể gây giảm áp cục bộ tại nơi lắp đặt, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những người đang làm việc bên trong.

Bảng tần suất trên được xác lập mà không cho biết nơi lắp đặt có chạy máy điều hòa không khí hay không? Nếu các kỹ sư áp dụng bảng tần suất này một cách máy móc có thể dẫn đến hiện tượng vô hiệu hóa hệ thống lạnh.